

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	①既存図面は意匠、構造、電気設備、機械設備とも全てございますか。	①全てあります。	
2	②CADデータで貸与していただける図面内容はどのような図面がありますか。	②案内・配置図、各階平面図だけです。その他のデータはPDFとなります。	
3	③更新する冷温水発生機の容量は既存同程度と考えると良いですか。	③既存と同程度とします。	
4	④機器搬入口のための解体・復旧工事が内容としてありますが、どの位置をお考えでしょうか。	④研究棟東側(地下1階平面図右側)のドライエリアからの搬入を考えています。 解体・復旧工事は搬入機器の大きさによるため、落札後に打ち合わせて決定する計画です。	
5	⑤電気工事で配線(動力)とありますが、受変電設備の改修は不要と考えると良いですか。	⑤改修後の電気容量が増えなければ、受変電設備の改修は不要です。	
6	⑥冷却塔の基礎工事に関連して当該部に連なる部分の屋上防水改修工事が必要かどうか ご教示ください。	⑥冷却塔の大きさによりますが、極力既存基礎の再利用を考えているため屋上防水改修工事は基礎部分のみで計画しています。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。